

RGK.IV.3410-5/07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 na zadanie „**Remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczele etap I**”.

1. Burmistrz Kleszczel zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), że w dniu 5 grudnia 2007 r. wybrano ofertę nr 2 tj.:

THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o.
50-513 Wrocław
ul. Gazowa 26

za cenę ofertową brutto – 420 289,44 zł

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert przyjętych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełnia warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Streszczenie oceny i porównania ofert zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy	Cena oferty	Ocena (liczba pkt)	Uzasadnienie
1	MATBUD spółka jawna J. Zarański, A. Zarańska, M. Prycak 18-421 Piątnica ul. Stawiskowska 51	430 008,28 zł	P = 78,2 Ps = 19,72 Suma: 97,92	Zgodnie ze wzorem z SIWZ 1. Cena zadania bez kosztów finansowych – waga -80% Cena najtańszej oferty $P = \text{-----} \times 100 \times 80\%$ Cena badanej oferty
2	THORN LIGHTING POLSKA Sp. z o.o. 50-513 Wrocław ul. Gazowa 26	420 289,44 zł	P = 80 Ps = 20 Suma: 100	2. Warunki spłaty – wysokość oprocentowania – waga 20% Wartość oproc. najniższa $Ps = \text{-----} \times 100 \times 20\%$ Wartość oproc. badanej oferty

2. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy informuje, że, w niniejszym postępowaniu odrzucono jedną ofertę firmy **ISO Spółka z o.o., 83-050 Kolbudy, ul. Lawendowa 3.**

Ofertę w/w firmy odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2, ponieważ zaproponowane źródło światła o mocy 70W, którego karta katalogowa jest zamieszczona w ofercie, nie spełnia minimalnych wymaganych parametrów strumienia świetlnego.

Wymagany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia strumień światła dla źródła o mocy 70 W powinien mieć wartość co najmniej 6800 Lm, a zaproponowane w ofercie źródło ma strumień o wartości 6500 Lm.

3. Burmistrz Kleszczel zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki